

RILEVATO FERROVIARIO DI CELLE LIGURE

ALLEGATI


4 - 5

Casa della Legalità e della Cultura - Onlus

Osservatorio sulla criminalità e le mafie


Osservatorio sui reati ambientali

Osservatorio trasparenza e correttezza P.A.



PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO

Servizio Polizia Idraulica

PROT.N. **72697**  PREC. N.: 71658/01
(da citare nella risposta)

UFFICIO: II

Savona, 21 DIC. 2001

OGGETTO:

Corso d'acqua: Rio S. BRIGIDA in Comune di CELLE LIGURE.
Ditta: L.C.I. S.r.l.

Autorizzazione di DEROGA alla distanza di rispetto dai limiti demaniali, spondali, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 9 del 28/1/1993 per edificazione di unità edilizia a destinazione commerciale ed abitativa previo adeguamento delle sezioni di deflusso del Rio S. BRIGIDA.
Pratica n° 60005/01.

RACCOMANDATA R.R.

- ALLA DITTA L.C.I. S.r.l.
Legale Rappresentante PESCE Pietro
Via Paleocapa, n° 18/18
17100 - SAVONA

e p.c.

- AL COMUNE DI
17015 - CELLE-LIGURE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523, Art. 96, lettera f);

VISTO il D.P.R. 24/7/1977 n° 616;

VISTA la L.R. n° 9 del 28/1/93 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 26 e 34 che dispongono il rispetto delle distanze dai corsi d'acqua di ml. 20 o ml. 40 per la realizzazione di nuove opere edificatorie in funzione della posizione interna od esterna ai centri urbani, salva l'autorizzazione di deroga a tali distanze sino a ml. 3 o a ml. 10;

SETTORE DIFESA DEL SUOLO Servizio Polizia Idraulica C.so Italia, 1 - 17100 SAVONA tel. 019 - 8313500- Fax 019 - 8313517 C.F. 00311260095 Sito : www.provincia.savona.it	Dirigente del Settore Responsabile del Servizio Responsabile del Procedimento Istruttore Pratica Orario Ufficio Tecnico e-mail Responsabile Servizio Tel. Istruttore pratica	Dott. Arch. Aldo Margarini Dott. Geol. Bruno Bianchi Dott. Geol. Bruno Bianchi Dott. Ing. Roberta Pescetto Lu - ore 9.00 - 12.00 e su appuntamento. b.bianchi@provincia.savona.it 019/8313514
---	--	--

VISTA la L.R. 28/4/93 n° 18 e la L.R. n° 18 del 21/6/1999;

VISTA la D.G.P. n° 148 prot. 3294 del 25/1/94;

VISTA la Circolare della Regione Liguria - Servizio Difesa del Suolo prot. N. 3410 in data 31/5/93;

VISTA la D.G.R. n° 2615 del 28/12/98, sue modifiche ed integrazioni e relativa circolare esplicativa;

VISTO il progetto di nuova edificazione proposto a corredo della istanza pervenuta il 29/10/2001 prot. n° 60005;

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'interno dei centri urbani così come risulta dalla certificazione del Comune di CELLE LIGURE in data 10/12/2001;

CONSIDERATO inoltre che la zona d'intervento ricade all'esterno delle aree classificate inondabili ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 45/96, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 2615 del 28/12/98 modificata con D.G.R. n° 96 del 29/1/1999 e modificata con D.G.R. n° 262 del 12/3/1999;

VISTA la relazione idraulica asseverata a firma dell'Ing. G. FRANZONI che certifica il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 comma 2 lettera a della L.R. n° 9/93; ovvero che non sussistono impedimenti al regolare deflusso delle acque senza esondazioni ed erosioni e con adeguato franco della portata di piena prevedibile con tempo di ritorno di almeno 200 anni, previo adeguamento delle sezioni di deflusso nel tratto prospiciente l'intervento così come indicato sugli elaborati datati ottobre 2001;

VISTA la favorevole Relazione Istruttoria dell'Ufficio in data 22/10/01;

PRESO ATTO di quanto sopra;

ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) della L.R. n° 9/93;

AUTORIZZA LA DEROGA

ai soli fini idraulici, alla distanza di rispetto dai limiti demaniali spondali per l'esecuzione dell'opera prevista negli elaborati grafici che fanno parte integrante del presente atto.

La presente autorizzazione viene accordata a condizione che vengano preventivamente eseguiti i lavori di adeguamento così come indicato nella relazione idraulica datata ottobre 2001, che con la presente si autorizzano ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi.

Al fine di evitare l'ostruzione della tombinatura si prescrive di ripristinare il corretto funzionamento dell'area di imbocco posta a monte del manufatto prevedendo eventualmente dispositivi atti ad arrestare il trasporto solido (briglia selettiva, vasca di sedimentazione, ect...).

Inoltre si richiede, in fase esecutiva, di valutare la possibilità di abbassare la quota di fondo alveo in modo da garantire un adeguato franco di sicurezza.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 26 della L.R. 9/1993, salvo i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici e non esime il richiedente dall'obbligo di acquisire tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni necessarie, secondo le norme vigenti, per realizzare le opere in questione, specie per quanto attiene il profilo urbanistico - edilizio e ambientale. A tal proposito si fa esplicito riferimento alla specifica competenza Comunale in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 26 comma 2 lettera b) della L.R. n° 9/1993 riguardo alla collocazione dell'intervento rispetto al perimetro dei

SETTORE DIFESA DEL SUOLO
Servizio Polizia Idraulica
C.so Italia, 1 - 17100 SAVONA
tel. 019 - 8313500
Fax 019 - 8313517
C.F. 00311260095
Sito : www.provincia.savona.it

Dirigente del Settore
Responsabile del Servizio
Responsabile del Procedimento
Istruttore Pratica
Orario Ufficio Tecnico
e-mail Responsabile Servizio
Tel. Istruttore pratica

Dott. Arch. Aldo Margarini
Dott. Geol. Bruno Bianchi
Dott. Geol. Bruno Bianchi
Dott. Ing. Roberta Pescetto
Lu - ore 9.00 - 12.00 e su appuntamento.
b.bianchi@provincia.savona.it
019/8313514



COMUNE
 DI CELLE LIGURE
 24 DIC 01 20331
 CAT. CLAS. FASC.

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE DIFESA DEL SUOLO

Servizio Polizia Idraulica

72691 -

AUTORIZZAZIONE N° **929**

PROT. N°

OGGETTO:

Corso d'acqua: Rio S. BRIGIDA in Comune di CELLE LIGURE.

Istanza in data 22/10/01 della Ditta L.C.I. S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione per adeguamento di tratto di tombinatura.

Pratica n° 2478/C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25/7/1904 n° 523 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le opere idrauliche delle diverse categorie;

VISTO il D.P.R. 24/7/1977 n° 616;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n° 133 del 4/6/1986;

VISTA la Legge 9/93 come modificata dalla L.R. n° 18 del 28/4/93 e L.R. n° 18 del 21/6/99 con la relativa circolare applicativa n° 3410 del 31/5/93;

VISTA la D.G.P. n° 148 prot. n° 3294 del 25/1/94;

VISTA la domanda in data 22/10/01 della Ditta L.C.I. S.r.l. tendente ad ottenere l'autorizzazione per adeguamento di tratto di tombinatura;

VISTI gli atti dell'istruttoria sulla domanda di cui sopra, corredata del foglio di norme e prescrizioni tecniche riferito alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;

RITENUTA ammissibile la predetta domanda;

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n° 523 del 25/7/1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, la Ditta L.C.I. S.r.l. ad eseguire i lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

SETTORE DIFESA DEL SUOLO Servizio Polizia Idraulica C.so Italia, 1 - 17100 SAVONA tel. 019 - 8313500 Fax 019 - 8313517 C.F. 00311260095 Sito : www.provincia.savona.it	Dirigente del Settore Responsabile del Servizio Responsabile del Procedimento Istruttore Pratica Orario Ufficio Tecnico e-mail Responsabile Servizio Tel. Istruttore pratica	Dott.Arch. Aldo Margarini Dott. Geol. Bruno Bianchi Dott. Geol. Bruno Bianchi Dott. Ing. Roberta Pescetto Lu - ore 9.00 - 12.00 e su appuntamento. b.bianchi@provincia.savona.it 019/8313514
---	--	--

I lavori riguardanti le opere in oggetto dovranno essere ultimati entro anni 1 decorrenti dalla data del predetto assentimento. Eventuale proroga dovrà essere richiesta prima della scadenza della presente autorizzazione.

Sayona, 21 DIC. 2001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Arch. ALDO MARGARINI)

RP/pf
RPAUTORIRIOS.BRIGIDADOC.